

GAZ D'ESSAI POUR DÉTECTEUR DE FUMÉE

Le gaz d'essai Ront permet de tester les capteurs qui détectent la fumée. Le bouton présent sur votre détecteur ne teste que la pile. Appuyer sur l'aérosol environ 5 secondes à une distance minimum de 30cm. Renouvelez le test 4 fois par an. Si votre matériel ne détecte pas la fumée émise par l'aérosol, renouvelez l'opération. Si après plusieurs tests le détecteur ne se déclenche pas, votre pile est peut être usée, si l'anomalie persiste, rapprochez vous de votre revendeur.



- > + DE 20 UTILISATIONS
- > NON GRAS
- > FORMULE PRO

MODE D'EMPLOI :

Agitez l'aérosol quelques secondes, puis pulvérisez sur la surface à nettoyer. Tenir l'aérosol à une distance de 20 cm environ de la surface à nettoyer. Laissez agir 15 minutes, puis essuyez. Renouvelez l'opération si nécessaire. Éviter d'appliquer sur surfaces vitrées, le produit contient du métasilicate de soude. Si vous pulvérisez le produit sur les tissus ou surface fragiles, faire un essai préalable sur une partie non visible.

PRÉCAUTIONS :

ATTENTION : Aérosol inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Contient un gaz à effet de serre fluoré : HFC-134a, 0,27 kg/0,38 T en équivalent CO2. Potentiel de Réchauffement Planétaire du mélange (PRP) : 1430. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



Réf. 7270

- 50 mL net e -

Photo non contractuelle